

DENOMINAZIONE		Generale		Generale Illuminazione	Illuminazione piano terra	Illuminazione piano interrato	Segnalazione	Illuminazione di sicurezza	Luce Insegna	Prese					
POTENZA CORRENTE DI IMPIEGO		KW /		KW /	KW /	KW /	KW /	KW /	KW /	KW /					
INTERRUTTORE O SEZIONATORE	TIPO														
	POLI X PORTATA	4X63A		4X40A	2X10A	2X10A			2X10A	2X16A					
	POTERE D'INTERRUZIONE				6KA	6KA			6KA	6KA					
	ESECUZIONE														
	TIPO RELE' DIFFERENZIALE														
	SENSIBILITA' RELE' DIFFERENZIALE			0.03A											
FUSIBILI	TIPO														
	TARATURA (A)														
CONTATTORE	TIPO														
	PORTATA (KW) / (A) / (KVar)														
RELE' TERMICO	TIPO				C	C			C	C					
	CAMPO DI REGOLAZIONE														
	TARATURA (A)				10A	10A			10A	16A					
CABLAGGIO	SEZIONE CONDUTTORE (mmq)														
	SEZIONE MORSETTI (mmq)														
LINEA	NUMERO CIRCUITO/MORSETTIERA														
	TIPO CAVO				N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K	N07V-K					
	SEZIONE CAVO				2(1x2.5mmq)+T	2(1x2.5mmq)+T	2(1x1.5mmq)+T	2(1x1.5mmq)	2(1x2.5mmq)+T	2(1x4mmq)+T					
	LUNGHEZZA (m) / PORTATA Iz (A)	/		/	/	/	/	/	/	/					

Disegno	Revisione N°	Data revisione	Progetto	IMPIANTO ELETTRICO	Descrizione	Data emiss.	23-06-2015
					QUADRO LOCALE COMMERCIALE	Foglio N°	6
Commessa	Committente					Segue N°	
15-007-X	ERAP						

File: CAD: