

OGGETTO: Soluzioni di opere edile per l'adeguamento alla normativa antincendio per l'asilo nido "Oasi" sito in viale del Lavoro Jesi (AN)

COMMITTENTE: Comune di Jesi

RELAZIONE TECNICA

Ai fini della relazione tecnica di adeguamento antincendio, si è scelto di perseguire la seguente soluzione:

Si prevede:

- 1) Applicazione di maniglioni antipanico tipo Push sulle quattro porte d'ingresso principali esistenti;
- 2) Contropareti in aderenza in cartongesso nella lavanderia, sala contatori, spogliatoio/deposito e cucina con gli annessi lavori di finitura interna per dare l'opera finita e a regola d'arte; Con tale intervento si vuole raggiungere la resistenza al fuoco classe EI30;
- 3) Introduzione di porte REI30 nei suddetti locali;
- 4) Chiusura e nuova apertura per porta REI30 nel locale cucina;
- 5) Demolizione e ricostruzioni di nuove pareti in cartongesso nelle sezioni;
- 6) Demolizione della parete ad isola nella sezione verrà solo demolita e non ricostruita;
- 7) Modifiche nel riposizionamento aperture;

Tali interventi sono seguiti da tavola esplicativa allegata TAV.2.

Falconara M.ma lì __/__/____

FIRMA